



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list / zo dňa /20.05.2020 Naše číslo SU- 10303/4515/2020/Ba Ing. Bandžej/6010170 Vybavuje / linka v Bratislave 17.06.2020

Vec:

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 20.05.2020 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

s názvom: **„Predĺženie STL plynovodu D 160 – Agátová ul., Dúbravka“**

objekty: SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka
SO. 02 Meracie a regulačné zariadenie
SO-02.01 Strojná technológia
SO-02.02 STL rozvod plynu PN 20 kPa
SO-02.03 Elektroinštalácia a uzemnenie MaRZ
SO-02.04 Stavebná časť
SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky,

pre stavebníka: spoločnosť **Agatova s.r.o., Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 42, IČO: 33 434 001,**

ktorého zastupuje: spoločnosť **MANAGEMENT REAL, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 733 411,**

miesto stavby:

obj.: SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka a SO. 02 Meracie a regulačné zariadenie

- na pozemkoch registra CKN parcel č. 3423/163, 3423/165, 3423/20, 3423/2 katastrálne územie Dúbravka, Bratislava (ďalej k.ú. Dúbravka, Bratislava),
- na pozemkoch registra EKN parcel č. 1040, 1076/100, 1075, 1074 k.ú. Dúbravka, Bratislava,

obj.: SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky

- na pozemkoch registra CKN parcel č. 3442/87, 3442/90, 3442/81, 3418/7, 3419/2, 3423/20, 3423/2, 3423/553 k.ú. Dúbravka, Bratislava,
- na pozemkoch registra EKN parcel č. 1076/100, 1075 k.ú. Dúbravka, Bratislava,

účel stavby: inžinierska stavba – miestny rozvod plynu (§ 43a ods. (3) písm. f) stavebného zákona),

Popis inžinierskej stavby:

Predmetom projektovej dokumentácie stavby je predĺženie STL plynovodu D160 Agátová ul., v mestskej časti Bratislava Dúbravka. Účelom stavby je vybudovať komplexné plynárenské zariadenie - rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu a zrušenie - vyradenie z prevádzky VTL plynovodu v lokalite. Súčasťou výstavby plynovodu bude i výstavba plynovej prípojky

pripojovacieho plynovodu pre Hasičskú stanicu 4, ktorá sa nachádza v areáli Hasičského zboru a Záchraného zboru Slovenskej republiky, na Agátovej ulici v Bratislave.

SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka

STL plynovod D 160 mm

STL plynovod bude napojený na jestvujúci plynovod - uzáver D 160 mm, ktorý sa nachádza v ul. Pri Hrubej lúke. Od miesta jeho pripojenia bude plynovod vedený v cestnom telese komunikácie až k Agátovej ul., kde bude po lome vedený v nespevnenej ploche - v rastlom teréne, v súbehu s potrubím vodovodu DN 400 mm, až po areál HZaZZ SR, kde bude ukončený uzáverom v profile D 160 mm a odvzdušňovacím ventilom DN 25 mm. Trasa plynovodu je navrhnutá podľa možností priamo a jeho celková dĺžka bude cca 275 m.

Plynovodná prípojka D 63 mm

Predmetná prípojka bude napojená na nový plynovod D 160 mm, je navrhnutá o profile D 63 mm, o celkovej dĺžke cca 24 m a bude vedená v nezastavanom území a bude ukončená vývodom v prístrešku MaRZ, na ktorý nadväzuje rozvod plynu riešený v rámci SO-02.

Na trase prípojky budú osadené 2 ks uzáverov - pri mieste jej pripojenia na plynovod a v areáli HZaZZ SR pred prístreškom MaRZ.

SO. 02 Meracie a regulačné zariadenie

SO-02.01 Strojná technológia

MaRZ riešená v rámci podobjektu SO-02.01 bude súborom armatúr a zariadení, ktoré budú zabezpečovať meranie odberov plynu a jeho reguláciu z tlaku 0,1 MPa na nižší prevádzkový tlak - 20 kPa (0,02 MPa), ktorého hodnota je daná strojnou technológiou jestvujúcej kotolne.

SO-02.02 STL rozvod plynu PN 20 kPa

V rámci SO-02.02 bude navrhnuté vybudovanie rozvodu plynu od uzáveru na výstupe z MaRZ s jeho prepojením na jestvujúci rozvod v areáli HZaZZ SR. Prevádzkový tlak plynu v rozvode bude 20 kPa. Rozvod plynu bude navrhnutý z OCL rúr DN 150 mm, podľa STN EN 15001-1, musia zodpovedať EN 1055, s označením L 210, spojovaných zváraním el.oblúkom. Celková dĺžka rozvodu plynu v horizontálnom smere bude cca 4m.

SO-02.03 Elektroinštalácia a uzemnenie MaRZ

V prístrešku - v priestore MaRZ nebude zriadená elektroinštalácia. Jediným elektrosпотреbičom bude elektronický prepočítavač, ktorého typ určí SPP. Zdroje elektrickej energie pre prepočítavač sú lítiové batérie. V rámci SO-02.03 bude riešené prepojenie prepočítavača a plynomeru.

SO-02.04 Stavebná časť

V rámci SO-02.04 bude riešený návrh konštrukcie oceľovej skrine pre osadenie strojnej technológie MaRZ, vrátane zariadenia základov a odkvapového chodníku okolo prístrešku.

SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky

V rámci tohto objektu bude riešené odstavenie VTL rozvodov plynu z prevádzky. Jedná sa o úsek DN 200 mm, o dĺžke cca 330 m a úsek DN 80 mm, o dĺžke cca 120 m. Súčasne s odstavením VTL prípojky do RS musí byť zrealizované aj jej odstavenie z prevádzky, a tiež demontáž.

Na stavbu bolo mestskou časťou Bratislava–Dúbravka vydané:

- územné rozhodnutie č. SU-9727/239/2019/U-4/Ba zo dňa 13.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2019.

Stavba bude realizovaná v zmysle doloženej projektovej dokumentácie z 01/2020, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marián Biskatský, 90875 Studienka č. 132.

Dňom podania žiadosti sa začalo vo veci stavebné konanie.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),

o z n a m u j e

podľa § 61 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje námietky a pripomienky k stavbe môžu uplatniť písomne **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Do podkladov konania je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom úrade, ul. Pri kríži 14, Bratislava, 1. poschodie, kancelária č. 221 (v stránkové dni v pondelok od 8.⁰⁰ hod. do 12.⁰⁰ hod. a od 13.⁰⁰ hod. do 17.⁰⁰ hod., v stredu od 8.⁰⁰ hod. do 12.⁰⁰ hod. a od 13.⁰⁰ hod. do 16.⁰⁰ hod., v ostatné dni len po telefonickom dohovorení tel. č: 02/60101170, resp. mailom: juraj.bandzej@dubravka.sk).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

RNDr. Martin Zaťovič

starosta

Prílohy: situácia na podklade katastrálnej mapy

Doručuje sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. Agatova s.r.o., Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 42, IČO: 33 434 001, ktorého zastupuje spoločnosť MANAGEMENT REAL, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 733 411
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
3. Ivánska cesta, s.r.o., Nevádzová 17211/6F, 821 01 Bratislava 2
4. Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5
5. Prvá Turianska Spoločnosť, s.r.o., Kozia 25, 811 03 Bratislava 1
6. VP Holding, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 3
7. Krištof Anetta, Hlaváčikova 3163/29, 841 05 Bratislava 4

8. Lucia Anetová, Hlaváčikova 3163/29, 841 05 Bratislava 4
9. Martin Gálik, Ľudovíta Fullu 3098/3, 841 05 Bratislava 4
10. Ing. Marián Biskatský, 90875 Studienka č. 132 - projektant
11. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov, môžu byť stavebným konaním priamo dotknuté

II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:

12. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3
13. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra SR, odd. nehnuteľností, Špitálská 14, 812 28 Bratislava
15. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
16. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
17. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
21. Mestská časť Bratislava-Dúbravka - odd. územného rozvoja, cestný správny orgán

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ Bratislava–Dúbravka. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:
pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:
pečiatka a podpis:

DN80, PN40
DL=137,9m

2

KONCOVÝ BOD STL PLYNOVODU,
D160, SDR17,6, PE100,
PN 90 kPa
D_L=270,5m

SO 01
PPI
PROJEKTOVANÝ STL PRÍPOJOVACÍ
PLYNOVOD D63x5,8, SDR11, PE100
PN 90 kPa
D_L=270,5m

SO 02
ARZ

SO 03 ERSP
EXISTUJÚCA RSP, 250mm/20 kPa

AREÁLOVÝ
K150, PN 20 kPa

E-HUK
150/16

AGÁ

131 11020
Dobru
Bratisl
Dobru
Bratisl
Dobru

