



•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

SÚ-20960/4809/2024-DF

Fuková Dagmar Ing./
60101174

12. 12. 2024

/dagmar.fukova@dubravka.sk

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

Stavebníci:

1. Jozef Chalupka, Bagarova ul. č. 2, 84101 BA
2. Aurélia Chalupková, Bagarova ul. č. 2, 84101 BA
3. Rudolf Hajossy, Ul. Ľuda Zúbka č. 3167/11, 84101 BA
4. Jana Žvachová, Ul. Milana Marečku č. 6110/18, 84107 BA
5. Marek Hajossy, Ul. Ľuda Zúbka č. 3167/11, 84101 BA
6. Alexandra Ocepek, Pražská ul. č. 35, 81104 BA
7. Daniel Vencko, Dolichénska ul. č. 4, 85101 BA
8. Ing. Pavla Kyselica, Bosboom Toussaintlaan 25 1187 Cp Amstelveen, Nederland
9. Martin Pavlík, Kukučínova ul. č. 5, 90025 Chorvátsky Grob
10. Soňa Kováčiková, Mikulášska ul. č. 1b, 81101 BA
11. Anton Štrba, Batkova ul. č. 1, 84101 BA
12. Anna Štrbová, Batkova ul. č. 1, 84101 BA

Všetci v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,

podali dňa 18.11.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní inžinierskej líniovej stavby s názvom: „NN prípojka“ na pozemku EKN p. č. 2070, k. ú. Dúbravka, Bratislava a na pozemkoch CKN p. č. 3814/6, 3813/1, 3813/2, 3813/3, 3813/4, 3813/5, 3813/6 a 3813/7, k. ú. Dúbravka, Bratislava.

Účel stavby: inžinierska stavba - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody (§ 43a, ods. 3 písm. i.) stavebného zákona.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vo veci konanie.

Na stavbu bolo mestskou časťou Bratislava-Dúbravka vydané územné rozhodnutie č. SU-17957/2823/2024/U-9-DF zo dňa 22.10.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2024.

Popis stavby:

Predmetom výstavby bude inžinierska líniová stavba, ktorá zabezpečí elektrickú energiu v do záhradkárskej oblasti Biela studnička.

Na pozemku CKN p. č. 2805 (EKN 2070), k. ú. Dúbravka, Bratislava, bude odstránená jestvujúca existujúca distribučná skriňa SR č.0918-018 a bude nahradená za typ SR 4/4 (Hasma DIN0 4x400A+4x160A) s napojením na jestvujúci NN rozvod.

Nový káblový rozvod káblom NAYY-J 4x50 o celkovej dĺžke 58,0 m prekríži pozemok slúžiaci pre obsluhu územia v chráničke FKKV 160 a bude uložený popri oplotení na pozemku CKN p. č. 3814/6, k. ú., Dúbravka, Bratislava. Bude napojený na vymenenú istiacu skriňu SR4/4, a ukončený v spoločnom elektromerovom rozvádzači RE 6 na pozemku CKN p. č. 3814/6, k. ú., Dúbravka, Bratislava. RE 6 bude plastový pilierový rozvádzač HASMA typ RE2.0 F663 W 8x25 Po. A bude uzemnený zemnou páskou FeZn 30/4.

Pripojenie pozemkov CKN p. č. 3813/1, 3813/2, 3813/3, 3813/4, 3813/6 a 3813/7, k. ú., Dúbravka, Bratislava, bude napojené káblom NAYY-J 4x25 v spoločnej ryhe pri oplotení pozemkov. Na jednotlivých parcelách sa káble ukončia v zásuvkových skrinách ZS na pozemkoch navrhovateľov. Skrinky budú vybavené prúdovým chráničom, istením a zásuvkami 2x230V/16A + 1x400V/32A, pričom každá skrinka sa uzemní pásom FeZn 30/4 o dĺžke 15 m.

Líniová stavba NN pripojenia sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v podklade kópie katastrálnej mapy, ktorá je súčasťou tohto oznámenia.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, § 18 ods. 3, správneho poriadku

o z n a m u j e

dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného konania. A pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2, stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov konania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri križi 14, Bratislava, 1. poschodie, kancelária č. 204 (v stránkové dni v pondelok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., vo štvrtok od 13.00 hod. do 16.00 hod., ostatné dni po telefonickom dohovore).

Príloha

Situácia NNP-02

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa :

účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. Jozef Chalupka, Bagarova ul. č. 2, 84101 BA

v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
2. Aurélia Chalupková, Bagarova ul. č. 2, 84101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
3. Rudolf Hajossy, Ul. Ľuda Zúbka č. 3167/11, 84101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
4. Jana Žvachová, Ul. Milana Marečku č. 6110/18, 84107 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
5. Marek Hajossy, Ul. Ľuda Zúbka č. 3167/11, 84101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
6. Alexandra Ocepek, Pražská ul. č. 35, 81104 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
7. Daniel Vencko, Dolichénska ul. č. 4, 85101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
8. Ing. Pavla Kyselica, Bosboom Toussaintlaan 25 1187 Cp Amstelveen, Nederland
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
9. Martin Pavlík, Kukučínova ul. č. 5, 90025 Chorvátsky Grob
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
10. Soňa Kováčiková, Mikulášska ul. č. 1b, 81101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
11. Anton Štrba, Batkova ul. č. 1, 84101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
12. Anna Štrbová, Batkova ul. č. 1, 84101 BA
v zastúpení Ing. Tatiana Lynkaiová, Stanekova ul. č. 17, 841 03 Bratislava,
13. Lesy SR, štátny podnik, Nám. SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
14. Ing. Ján Baránek, Kuklovská ul. č. 30, 841 05 Bratislava, - projektant
15. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Dotknutým orgánom jednotlivo:

16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
17. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
18. Lesy SR, štátny podnik, OZ Karpaty, Pri rybníku č. 1301, 90841 Šaštín Stráže
19. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
20. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, odd. životného prostredia
21. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, vodný orgán

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenie na úradnej tabuli:
pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:
pečiatka a podpis:

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
 SOSTAVA NAPÁTI: 3+PEN, str. 50Hz, 400/230V, TN-C
 OCHRANA PRED ZASAHO: ELEKTRICKÝM PROUDOM

v normálnej prevádzke - izolovaním živých častí, krytmy
 pri poruche - samočinným odpojením napájania

LEGENDA



SR

existujúca distribučná pilierová istiacia skriňa
 VÝMENA na SR4/4
 existujúci pilierový elektroenergetický rozvádzač
 POSUN



RE-6

NAVROVANÉ napojenie RE - NAYY-J 4x50

NAVROVANÝ pilierový spoločný elektroenergetický rozvádzač
 Hasma RE2.0 F663 W 8x25 Po.




ZS

NAVROVANÉ prepoje od RE
 6 x NAYY-J 4x25 v spoločnej trase


NAVROVANÉ zásuvkové skrinky, IP44
 2x zás 230V/16A, 1x 400V/32A, prúdový chránič, istenie
 umiestnené na ex. chatkách, resp. na pilieri (č.2)



uzemnenie FeZn 30/4, 15m



SR4/4
 HASMA DINO 4x400A+4x160A
 IP44/2x
 šxvxh
 660x1335x245



RE pilierový
 HASMA RE2.0 F662 W 6x25A Po
 IP43/20
 šxvxh
 1060x1335x245

ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	AUTOR	Ing. Ján Baránek Kuklovská 30 841 05 Bratislava	
ING. JÁN BARÁNEK	ING. JÁN BARÁNEK				
INVESTOR:	Soňa Kováčiková			FORMÁT	3A4
MIESTO STAVBY:	Bratislava - Dúbravka			DÁTUM	7 / 2023
NÁZOV STAVBY:	BA Dúbravka, Pri bielej studienke p.č: 3813/1;2;3;4;5;6;7 NN PRÍPOJKA			ÚČEL	PD
PROFESIA:				Č. ZÁKAZKY	
				ARCH. ČÍSLO	
	VÝKRES:				Č. VÝKRESU
ELEKTRO	SITUÁCIA			MIERKA	1 : 500
					NNP-02

