

Ing. MÉSZÁROS Csaba – POSTAV, Sídlisko 767/1, 93039 Zlaté Klasy

Statika stavieb

mobil : 0902 89 47 62

mail: postav.meszaros@gmail.com

DK Dúbravka

Bratislava-Dúbravka

Vec : Vyjadrenie statika k existujúcemu stavu

Na základe obhliadky Domu Kultúry a preštudovaní zamerania existujúceho stavu objektu posielam nasledovné stanovisko :

- samotný objekt je prefabrikovanej nosnej konštrukcie INTEGRO
- objekt je stužený u úrovni stropu stužujúcimi prvkami a zvislými stenovými konštrukciami
- nosné prvky nie sú priamo viditeľné sú obložené obkladom podľa jednotlivých miestností
- zaťaženie jednotlivých miestností sa zásadne nezmenil oproti pôvodnému projektovanému stavu
- vizuálna obhliadka objektu, s konzultovaním prevádzky, nevidujú žiadne statické poruchy a narušenie objektu

Celkové vyjadrenie :

Konštrukcia je staticky bez porúch, nevykazuje žiadne poruchy pri bežnom užívaní objektu podľa jednotlivých účelov miestností, prípadné možné menšie poruchy konštrukcie by sa dali zistiť až pri odkrytí nosných konštrukcií, styky jednotlivých prvkov.

V Bratislava , máj 2016

.....
Ing. Mészáros Csaba