

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

P-15671/1792/2018

18. októbra 2018

Vec

Petícia „za čisté ovzdušie pre občanov Lipského ulice v Bratislave“ –odpoveď

Dňa 5.9. 2018 nám bola doručená petícia obyvateľov Lipského ulice za čisté ovzdušie pre občanov Lipského ulice v Bratislave, kde žiadate, aby sa bezodkladne zastavilo vykurovanie a kúrenie tuhým palivom prevádzky pizzérie Black Rose na Harmincovej ulici a dňa 26.9.2018 bola petícia doplnená.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 7a písm. (i) zákona číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenie § 1 písm. c) zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov a orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 ods. (2) písmeno e) stavebného zákona, vykonala dňa 25.09.2018 štátny stavebný dohľad v reštaurácii BLACK ROSE, ulica Harmincova 3, Bratislava, na pozemku CKN parcely číslo 2753/10, katastrálne územie Dúbravka, z dôvodu doručenia podnetu na zistenie a preverenie dokumentácie a prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Štátneho stavebného dohľadu sa zúčastnil Alexander Lengyel, konateľ spoločnosti Blac Rose, s.r.o. a zamestnanci STARZ a zamestnanec mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pri šetrení podnetu boli predložené nasledovné doklady:

- Rozhodnutie č.j. 10244/2001-ŠZU/Ry zo dňa 23.11.2001, vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, hlavný hygienik,
- Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby prístrešku a terasy č. OR/5448/07/Só zo dňa 26.06.2007,
- Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Dúbravka, č.1152/06/OJPA – Org/H Pf zo dňa 09.03.2006 ktorým schvaľuje prevádzkový režim prevádzky,
- Odovzdávací protokol (záručný list) k ukončenej stavby pizzovej pece s technologickou plochou 135x 135 cm v reštaurácii Black Rose zo dňa 01.08. 2007 vyhotovený spoločnosťou HERD STUDIO, Pezinok,
- Certifikát preukázania zhody č. A 10.8/01/11 96/I/C/C04 pre komínový systém PRE-SPOR NOV UNIVERZAL, menovitá svetlosť DN 120÷300 mm. zo dňa 23.10. 2001, vydaný Technickým skúšobným ústavom stavebným (TSUS) Bratislava,

- Záznam č. 111/2018 o výsledku kontroly vydaný Slovenskou inšpekciou životného prostredia č. 6538-29195/33/2018/Hri zo dňa 10.09.2018.

Zistený skutkový stav z obhliadky:

V reštaurácii Black Rose sa používajú dva druhy spaľovacích zariadení a to teplovzdušný kozub s liatinovou kozubovou vložkou na vykurovanie, nachádzajúci sa na uzatvorenej terase reštaurácie a murovaná pec na pečenie pizze (pizzová pec). Obe zariadenia sú vyústené do spoločného murovaného komína, ktorý je vyvedený nad strechou reštaurácie. Ústie komína sa nachádza vo výške cca 9 m nad terénom a výška komína nad strechou je cca 5 m. Teplovzdušný kozub s kozubovou vložkou je určený na vykurovanie reštauračných priestorov (uzatvorenej terasy) a spaľuje sa v ňom drevené palivo (dubové, bukové drevo). Krb sa výlučne používa na vykurovanie len v zimnom období. V prechodnom období sa priestory reštaurácie podľa potreby vykurojú elektrickým vykurovaním. V čase šetrenia podnetu nebol krb v činnosti.

Murovaná pizzová pec je v prevádzke od roku 2007 pre zákazníkov tejto reštaurácie. Na vyhriatie pece a jej prevádzku sa používa len bukové a dubové drevo (polienka). V čase obhliadky bola pizzová pec uvedená do prevádzky a prebiehalo pečenie pizze. Následne bola vykonaná vizuálna obhliadka komína z exteriéru, nebol zistený takmer žiadny dym z ústia komína a nebol ani cítiť v blízkom okolí žiadny zápach z jej prevádzky. Obhliadka bola vykonaná opätovne po cca pol hodine s rovnakým výsledkom.

Bola predložená kópia Rozhodnutia číslo 10244/2001-SZU/Ry, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, Hlavný hygienik SR, v ktorom dal súhlas na používanie pece, ktorá je určená na pečenie pizze v reštauračných zariadeniach.

Záznam č. 111/2018 o výsledku kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia zo dňa 10.09.2018, v ktorom je v závere uvedené: „Znečisťovanie ovzdušia z prevádzky pizzovej pece na tuhé palivo (bukové a dubové drevo), ktoré bolo predmetom podnetu sa v čase jeho šetrenia nepreukázalo a nebol cítiť zápach v okolitom ovzduší. Vyústenie spalín z pizzovej pece je murovaným komínom, ktorý spĺňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 9. vyhlášky MZP SR č. 410/2012 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Konateľ spoločnosti Blac Rose, s.r.o., Alexander Lengyel, v čase obhliadky predložil k nahliadnutiu žiadosť adresovanú Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, oddelenie životného prostredia zo dňa 11.01.2005 o stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia a list zo dňa 14.02.2005, ktorým predložil doplňujúce údaje pre vydanie súhlasu.

Nakoľko nebol predložený súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia, z toho dôvodu stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako orgán štátneho stavebného dohľadu, na základe vykonanej obhliadky dňa 25.09.2018 a zisteného stavu veci, vyzval listom č. SU-15168/4745/2018/Hr zo dňa 05.10.2018 prevádzkovateľa reštaurácie, spoločnosť s obchodným menom Black Rose, s.r.o. v zastúpení Alexander Lengyel – konateľ spoločnosti, aby v lehote do 60 dní od doručenia tejto výzvy vykonal nápravu a predložil doklad – súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ing. Rastislav Bagar
prednosta